



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Северо-Кавказское управление

ул. Селиванова, д. 66, Ростов-на-Дону, 344029  
Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: [rnd@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rnd@sevkav.gosnadzor.ru)  
<http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684  
ИНН/КПП 2310009818/230901001

26.12.2019 № 31/26 /23-10  
196-77/170; 20.12.2019;  
На № 196-92/170 от 23.12.2019

Директору  
ООО «Ростовский Завод  
Индукционных Парогенераторов»  
Ю.Ю. Юрченко

ул. Саратовская, д. 40,  
г. Ростов на Дону, 344039

О направлении разъяснений

Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление), рассмотрев Ваши письма от 20.12.2019г. вх. № ПО-Ро-98122 и от 24.12.2019 вх. № ПО-Ро-98900 о необходимости постановки на учет в Управлении индукционного парогенератора «ТИТАН» производства «РОСТЗИП» вместимостью 0,015 м<sup>3</sup> и приложенный к нему комплект документов сообщает следующее:

Перечень оборудования (в том числе и электрокотлы) работающего под избыточным давлением в отношении которого применяются при разработке технологических процессов, техническом перевооружении опасного производственного объекта (далее - ОПО), а также при размещении, монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации), наладке и эксплуатации, техническом освидетельствовании, техническом диагностировании и экспертизе промышленной безопасности требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (далее – ФНП ОРПД) установлен пунктом 3 ФНП ОРПД.

Перечень оборудования работающего под избыточным давлением в отношении которого не применяются требования ФНП ОРПД установлен пунктом 4 ФНП ОРПД, согласно которого, требования ФНП ОРПД не применяются в отношении электрокотлов вместимостью не более  $0,025 \text{ м}^3$ .

Тем самым требования ФНП ОРПД не применяются в отношении указанного Вами индукционного парогенератора «ТИТАН» производства «РОСТЗИП» вместимостью  $0,015 \text{ м}^3$ , в связи с чем, данное оборудование не подлежит учёту в территориальном органе Ростехнадзора.

И.о. заместителя руководителя



А.А. Ефремов